

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования»
администрации Городского округа
«Город Лесной»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №67 имени
Героя Российской Федерации В.В.Замараева»
Горького ул., д.11, г. Лесной,
Свердловская область, 624204
Тел (код) (34342) 2-90-23, факс (код) 8(34342) 6-91-49
E-mail: sch67@edu-lesnoy.ru
<http://www.edu.lesnoy.ru>
ОКПО 50301385, ОГРН 1026601766487
ИНН 6630006690, КПП 668101001
02.06.2021 № 113/О-22
на № _____ от _____

ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 6 МЧС России»
И. о. начальника Иванову В.А.

Ответ на предписание

Уважаемый Вадим Александрович!

24.05.2021 года в учреждения (объекты защиты) МБОУ СОШ № 67 проводилась плановая выездная проверка по выполнению требований пожарной безопасности. Рассмотрев выданные предписания № 16/1/1; №17/1/1; №18/1/1 от 31.05.2021 года по результат проверки направляем в Ваш адрес следующую информацию:

1. Предписание № 16/1/1 (Здание школы, ул. Горького, д.11).

- 1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности доработана в соответствии с требованиями раздела 18 «Правил противопожарного режима в РФ»;
- 1.2. На двери эвакуационного выхода спортивного зала восстановлен запор с внутренней стороны, который был поврежден при проведении спортивных занятий;
- 1.3. Внутренние противопожарные водопроводы находятся в исправном состоянии, все выявленные замечания при техническом осмотре 18.05.2021 года работоспособности пожарных кранов были устранены обслуживающей организацией ООО «Элегант Плюс» в тот же день.
- 1.4. Шкафы для одежды учащихся начальной школы установлены вдоль стены на первом этаже с 2008 года, надежно закреплены к стене. Ширина шкафа - 35 см. Оставшаяся ширина прохода коридора составляет 2м.30 см., что позволяет в случае возникновения чрезвычайной ситуации, не создавая давку эвакуировать детей из здания.
- 1.5. На замену автоматической пожарной сигнализации составлен локально-сметный расчет, написано ходатайство о выделении денежных средств в МКУ «Управления образования»;
- 1.6. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения здания МБОУ СОШ № 67 проведена 08.05.2020 года (акт прилагается).

2. Предписание № 17/1/1 (Здание детского сада «Буратино», ул. Куйбышева, 59А).

- 2.1. На замену автоматической пожарной сигнализации составлен локально-сметный расчет, написано ходатайство о выделении денежных средств в МКУ «Управления образования»;
- 2.2. Покрытие пола (линолеумом) в помещении музыкального зала соответствует требованиям пожарной безопасности. Сертификаты пожарной безопасности имеется. Представить документацию сразу по требованию не удалось т.к. пришлось поднимать документы раннего периода.

3. Предписание № 18/1/1 (Здание детского сада «Буратино», ул. Горького, 5).

3.1. На замену автоматической пожарной сигнализации составлен локально-сметный расчет, написано ходатайство о выделении денежных средств в МКУ «Управления образования»;

3.2. Покрытие пола (линолеумом) в помещении музыкального зала соответствует требованиям пожарной безопасности. Сертификаты пожарной безопасности имеется. Представить документацию сразу по требованию не удалось т.к. пришлось поднимать документы раннего периода.

Просим Вас внести изменения в предписания.

Приложение:

1. Инструкции о мерах пожарной безопасности (скан - копия);
2. Акт по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения здания МБОУ СОШ № 67 от 08.05.2020 года (скан - копия);
3. Сертификат пожарной безопасности на линолеум (скан - копия).

Директор МБОУ СОШ № 67



Ю.В. Потапова